

Vyjádření k zápisu OV Lubojaty z 18.4.2016

Dotaz: Urgujeme vyjádření MÚ k reklamaci chodníku Rusek

Jednalo se o opravu stávající zpevněné plochy, která byla v nevyhovujícím stavu. Nově budovaný chodník byl realizován na parc.č. 2013/1 k.ú. Lubojaty.

Byl osazen do stávajícího terénu - svahu, který je ohraničen z jedné strany rodinným domem a z druhé strany svažtým břehem a v horní části místní komunikací (nejvyšší bod - budoucí napojení chodníku).

V dané lokalitě nemohl být menší sklon, protože napojení na stávající komunikace v horní a dolní části by nebylo plynulé, ale s výškovými rozdíly, tzn. musel by se chodník kombinovat s terénním schodištěm. Jednotlivé spády chodníku byly proměřeny zhotovitelem.

Podélný sklon odpovídá návrhu projektanta. Sklon chodníkového tělesa kopíruje stávající sklon svahu a původní komunikace -chodníku.

Příčný sklon chodníku je ve spádu 2% (dle projektanta) s napojením na odvodňovací žlab.

Propady v chodníku byly zhotovitelem opraveny. Dle místního šetření bylo ujištěno, že tyto propady zapříčinilo podhrabávání hlodavců pod chodníkem.